

# ift-Nachweis

## Klassifizierungsbericht



Nummer	19-003404-PR10 (NW-A01-0203-de-01)
Inhaber	Salamander Industrie-Produkte GmbH Jakob-Sigle-Str. 58 86842 Türkheim Deutschland
Produkt	Drehkipfenster mit Sprossenkreuz und unterer Festverglasung
Bezeichnung	System: greenEvolution 76 AD
Details	Hersteller Salamander Industrie-Produkte GmbH, Türkheim; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U) weiß; Öffnungsart Drehkip; Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1576 mm x 2490 mm
Besonderheiten	

### Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12	Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03	Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11	Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07	Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07
<b>4</b>	<b>C2/B4</b>	<b>9A</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

ift Rosenheim  
07.09.2020

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung

Florian Walter  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-003404-PR10 PB-A01-0203-de-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 39F-DA134