



# Gutachtliche Stellungnahme

## Nr. 45-36/13

Grundlagen	DIN EN 1627-1630, Ausgabe September 2011 Kurzbericht 45-35/13
Auftraggeber	<b>Salamander Industrie-Produkte GmbH</b> <b>D-86842 Türkheim</b>
Produkt	2-flügelige selbstverriegelnde Stulptüre – RC2
In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden folgende Variante mit den Komponenten/ Bauteilen ...	1-flg. und 2-flg. Elemente (Varianten)  Beschlagvarianten (unterschiedliche Mehrfachverriegelungen, Kantriegel und Anschlusschienen)  Größen (Breite von 700mm bis 1.000mm und Höhe von 1.600mm bis 2.500mm)  Profile (bluEvolution)
zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit des einbruchhemmenden Elements. Datum des Gutachtens	23. Mai 2013
Umfang des Gutachtens	1 Seite Deckblatt, 1 Seite Gutachten und Zeichnungen: Seite 1 bis Seite 33 von 03-2013
Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten	Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.
Unterschrift	

  
i.A. H. Wichert





## **Technische Bewertung**

Zusätzlich zu der im Kurzbericht 45-35/13 beschriebenen 2-flg. selbstverriegelnden Stulptüre werden folgende Bauarten und Abweichungen gutachtlich zugelassen:

### **Bauarten**

Gegenüber dem geprüften Türelement werden 1-flg. Türen und 2-flg. Stulptüren zugelassen.

### **Beschlag**

Alternativ zu der geprüften Mehrfachverriegelung STV-AV2-F2060/55 92/8 M2, dem Kantriegel/Schließblech STV-SL U26-BN13 KR FAB MV2 und der Anschlussschiene STV-U256/26 der Firma Winkhaus werden die Mehrfachverriegelungen STV-F2062 L.../55 92/... M2, STV-F2069 L.../55 92/... M3, STV-F2060 L.../55 92/... M2 und STV-AV2-F2060 L.../55 92/... M2 die Kantriegel/Schließbleche STV-SL U26-BN13 L34 KR FAB MV2, STV-SL U26-BN 13-62 L34 KR FAB MV2, STV-SL U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3, STV-GRT. SL U26-228 MV2, STV-SB FRA U26-228 SKG, STV-GRT. SL U26-228 SKG MV2, und die Anschlussschienen STV-U256/26 MC, STV-U399/26 und STV-U541/26 MC der Firma Winkhaus entsprechend Anlage Seite 15 bis Seite 33 zugelassen.

### **Größen**

Abweichend von den im Kurzbericht zugelassenen Flügelgrößen – Breite von 720mm bis 990mm und Höhe von 1.680mm bis 2.310mm werden Flügelgrößen – Breite von 700mm bis 1.000mm und Höhe von 1.600mm bis 2.500mm zugelassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Maße der Verschlusspunkte aus den Ecken (+5% / -20%) gemessen bis Mitte Verschlusspunkt eingehalten werden.

### **Profile**

Alternativ zu der geprüften Profilsérie Streamline der Firma Salamander wird gutachterlich auch die Profilsérie bluEvolution der Firma Salamander entsprechend Anlage Seite 16, Seite 20, Seite 25 und Seite 29 zugelassen.

## **Mitgeltende Bedingungen**

Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Elemente wie in den o.g. Grundlagen beschrieben.

Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie kann verlängert werden, wenn sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

## **Anlagen**

Zeichnungen: Seite 15 bis Seite 33 / Stand 03-2013

42551 Velbert, den 23. Mai 2013